



**PROCES VERBAL D'ESSAI N°SD 01 00 80 A  
additif n° 1 au procès verbal n° SD 01 00 80**

**06 SEP. 2002**

**DEMANDE PAR** : DORMA  
30/32 Rue du Morvan  
F- 94633 Rungis Cedex

**OBJET** : Essais privés effectués selon la norme  
NFS 61-937 de décembre 1990

**DOSSIER ENREGISTRE SOUS  
LE NUMERO** : 481 04 02 026

**DENOMINATION TECHNIQUE** : Dispositif de verrouillage électromagnétique  
pour issue de secours

**CONSTRUCTEUR** : Dorma

**REFERENCE COMMERCIALE** : TV 200

Date du présent procès verbal d'essai : 30 Août 2002


Le présent procès-verbal comporte : 2 pages  
Destinataires: Constructeur (1 exemplaire)  
CNPP (2 exemplaires)

**VISA DU RESPONSABLE D'ESSAI** :

M.W.

M. WEIPPERT

**SIGNATURE & CACHET  
DU DIRECTEUR** :





**PROCES VERBAL D'ESSAI N° SD 01 00 80 A**  
**Additif n° 1 au procès verbal n° SD 01 00 80**

**06 SEP. 2002**

**OBJET** : Demande de variante

**DESCRIPTION DE LA VARIANTE**

La variante consiste en un changement de tension du verrou. Le modèle actuel en 48 Vcc (cf. procès verbal SD 01 00 80 du 30/11/01) peut être dorénavant fabriqué en 24 Vcc.

Les autres caractéristiques techniques de ces 2 versions sont identiques.

**CONCLUSION**

La variante ci-dessus n'est pas de nature à remettre en cause les essais réalisés précédemment, le dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours présenté par la société **DORMA** sous la référence **TV 200** est conforme aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990.