

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120002933.52 Rev. 04 - 01

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

DORMA Objektbeschläge Serie „OGRO“
Ausführung Edelstahl
Ausführung Aluminium, als
Garnituren für Vollblatt- und Rohrrahmentüren

der Firma

DORMA Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2
D-42553 Velbert

mit den wesentlichen
Anforderungen der

DIN EN 1906: 2012-12 „Türdrücker und Türknäufe“;
Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung
EN 1906:2012

Übereinstimmen und wie
nebenstehend klassifiziert
werden können

8 mm, 8,5mm, [8/8,5/8mm] und 9mm Vierkant,
ohne Federpaket
Aluminium Ausführung


4	7	-	D1	0/1*	5	0	U
---	---	---	----	------	---	---	---

Edelstahl Ausführung

4	7	-	C1	0/1*	5	0	U
---	---	---	----	------	---	---	---

*) bei Verwendung einer Madenschraube zur zugfesten
Verbindung der Drückerlochteile über den Drückerstift.

Dortmund, den 21.10.2014
Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



Dieses Prüfzertifikat umfasst 1 Seite(n) und 0 Anlage(n).
Es ersetzt das Prüfzertifikat Nr. 120002933.52 Rev. 03 vom 23.07.2014.
Diesem Zertifikat liegen die Prüfberichte Nr. 120002933.4, 120002933.15 und 120004424
des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

