

**MONTAGEANLEITUNG****Technische Daten ITS 96 FL**

Betriebsspannung: 24 V DC ±15%  
 Leistungsaufnahme: ca. 3 W  
 Einschaltdauer: 100 % ED  
 Die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentrale (z.B. DORMA RMZ).

**Hinweis:** Nach den Richtlinien für Feststellanlagen des Instituts für Bautechnik, Berlin, muß jede Feststellvorrichtung auch von Hand ausgelöst werden können.

**Werden Freilaufüberschließer verwendet, muß die Auslösung über einen Taster erfolgen.**

Der hierfür verwendete Handauslösetaster (z.B. DORMA HT) muß rot sein und die Aufschrift 'Tür schließen' tragen. Der Taster muß sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch den festgestellten Abschluß nicht verdeckt sein.

**Montagevorbereitung**

- Türblatt und Rahmen gemäß Maßbild vorbereiten.
- Für elektromechanische Feststellung (ITS 96 FL) Stromzuführung von Rauchmeldezentrale legen.  
Für den Übergang Türflügel/Zarge kann der Kabelübergang DORMA KÜ oder die Kabelspirale DORMA KS verwendet werden.

**1** Gleitschiene in die Ausnehmung einsetzen und an **1FL** schrauben.

**2** Schließer in das Türblatt einsetzen und befestigen.

**2FL** Kabel der Stromzuführung (24V DC von Rauchmeldezentrale) anklemmen.  
Schließer in das Türblatt einsetzen und befestigen.

**⚠ Gerät nicht mit der Magneteinheit aufsetzen.  
Darauf achten, daß die Kabel nicht beschädigt werden.**

**3** Ventil 120°-0° schließen. Schließerhebel aufsetzen.  
**3FL**

**⚠ Auf die richtige Lage des Vierkants im Hebel achten.  
Nur dann ist eine einwandfreie Funktion des Türschließers gewährleistet.**

Schließerhebel um ca. 30° verdrehen.

**4** Hebel abnehmen und um 90° versetzt wieder aufsetzen.  
**4FL**

**5** Schließerhebel mit Schließer und Gleitstück verbinden.  
**5FL**

**⚠ Nur die mitgelieferte selbstsichernde Schraube verwenden. Wird diese Schraube bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten gelöst, muss sie durch eine neue selbstsichernde Originalschraube ersetzt werden.**

**6** Schließgeschwindigkeit 120°-0° einstellen.  
**6FL**

**7** Schließkraft einstellen.  
**7FL**

**8** Endschlag 7°- 0° einstellen.  
**8FL**


**9FL Freilauffunktion einstellen**

Spannung (24V DC von Rauchmeldezentrale) anlegen.  
Tür bis zum max. Öffnungswinkel öffnen. Die Tür kann jetzt über die Freilauffunktion frei bewegt werden.  
Tür offen stehen lassen.

**10FL Funktionsprüfung**

Stromzufuhr über Handtaster (z.B. DORMA HT) unterbrechen ①. Die Feststellvorrichtung wird stromlos geschaltet und die Tür wird geschlossen ②.

**11 Öffnungsbegrenzung einstellen**

**11FL** Durch den Einsatz der Öffnungsbegrenzung soll verhindert werden, daß eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt. Sie ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht einen Türstopper.  
Öffnungsbegrenzung einstellbar zwischen 80° und max. 120°

**ABNAHMEPRÜFUNG UND WARTUNG ITS 96 FL**

 Merkblatt über die Verwendung von Feststellanlagen

**WEITERE HINWEISE**

 Merkblatt über die Verwendung von Feststellanlagen.

 EN 14600 Anhang C

 Richtlinien für Feststellanlagen des Instituts für Bautechnik, Berlin.

**FIXING INSTRUCTIONS****Technical Data ITS 96 FL**

Operating voltage 24 V DC ±15%  
 Power input: appr. 3 W  
 Rated for continuous duty: 100 % ED  
 The unit is controlled by an external smoke detector unit (e.g. DORMA RMZ).

**Note:** According to the guidelines for hold-open systems issued by the Institute for Building Technology, Berlin, it must be possible to release every hold-open device by manual means.

**If free-swing door closers are used, release must be initiated by a pushbutton.**

The manual release pushbutton used for this must be red and carry the inscription "Close Door". The pushbutton must be in the immediate vicinity of the door (barrier) and must not be concealed when the door (barrier) is open.

**Preparations for fixing**

- Prepare door leaf and frame as per dimensional drawing.
- For the electro-mechanical hold open (ITS 96 FL), install power supply cable from smoke detector.  
Use the DORMA KÜ or DORMA KS cable loop to connect door leaf and frame.

**1** **1FL** Insert the slide channel in the recess, and fix.

**2** Insert the closer in the door leaf and fix.

**2FL** Connect power supply cable (24V DC from the smoke detector)  
Insert the closer in the door leaf and fix.

**Avoid contact of the magnetic unit with the recess edge.**

Ensure that the cables are not damaged in this process.

**3** **3FL** Close the 120° - 0° adjustment valve. Fit the closer arm.

**⚠ Ensure that the square recess in the arm is positioned correctly as this is critical for the door closer function..**

Turn closer arm approx. 30° in the direction indicated.

**4** **4FL** Remove arm, turn 90° and re-fit.

**5** **5FL** Fix arm to closer and slide shoe.

**⚠ Always use the screw supplied. If this is removed during maintenance or repair, it must be replaced by a new, original self-locking screw.**

**6** **6FL** Adjust closing speed 120°-0°.

**7** **7FL** Adjust closing force.

**8** **8FL** Adjust latch action 7°-0°.


**GB**
**9FL Setting the free-swing function**

Switch on power (24V DC from smoke detector)  
Open the door leaf to the maximum door opening angle. Now the door can be freely moved thanks to the free-swing function.

Leave the door open.

**10FL Functional test**

Interrupt power supply using manual pushbutton (e.g. DORMA HT) ①. The hold-open device is de-energised and the door is closed ②

**11 Adjust deadstop**

**11FL** The deadstop helps to prevent damage to the door and wall when the door is opened normally. The deadstop is not abuse resistant, and cannot replace a door stop in many situations. Deadstop adjustable between 80° and 120° maximum.

**FINAL INSPECTION AND MAINTENANCE**

 Instruction sheet relating to the use and application of hold-open systems.<sup>1)</sup>

 EN 14600 Appendix C

**FURTHER INFORMATION / REGULATIONS**

 Instruction sheet relating to the use and application of hold-open systems.<sup>1)</sup>

 Guidelines for hold-open systems published by the Institute for Building Technology, Berlin <sup>1)</sup>, or equivalent national guidelines

**MONTAGEHANDLEIDING****Technische specificaties ITS 96 FL**

Bedrijfsspanning: 24 V DC ±15%  
 Vermogensopname: ca. 3 W  
 Inschakelduur: 100 % ID  
 De aansturing geschiedt via een externe brandmeldcentrale (bijv. DORMA RMZ ).

**Montagevoorbereiding**

- Deurblad en kozijn overeenkomstig maatschema prepareren.
- Voor elektromechanische vastzetting voedingskabel naar rookmeldcentrale aanleggen.  
 Als verbindingschakel tussen deur en kozijn kan de kabelovergang DORMA KÜ of de kabelspiraal DORMA KS worden gebruikt.

- 1** **1FL** Glijarm in de uitsparing plaatsen en vastschroeven.
- 2** **2FL** Sluiter in het deurblad plaatsen en vastzetten.
- 3** **3FL** Kabel voor stroomtoevoer 24 V DC van de brandmeldcentrale installeren.  
 Sluiter in het deurblad plaatsen en vastzetten.
- 4** **4FL** Let er bij montage van het apparaat op dat de magneetnaheid niet in aanraking komt met de rand van de uitsparing.  
 Let op! dat de kabel niet wordt beschadigd.
- 5** **5FL** Ventiel 120°- 0° sluiten. Sluiterarm plaatsen.
- 6** **6FL** Let op de juiste positie van het vierkant in de arm.  
 Alleen dan is een vlekkeloze werking van de deursluiter gegarandeerd.  
 Sluiteras d.m.v. arm ca. 30° verdraaien.
- 7** **7FL** Arm afnemen en 90° verdraaid weer terugplaatsen.
- 8** **8FL** Sluiterarm met sluiter en glijstuk verbinden.
- 9** **9FL** Gebruik uitsluitend de bijgeleverde zelfborgende schroef. Moet de schroef bij reparatie- of servicewerkzaamheden worden losgedraaid, dient deze door een nieuwe zelfborgende schroef van het originele type te worden vervangen.
- 10** **10FL** Sluitsnelheid 120°-0° instellen.
- 11** **11FL** Eindslag 7° - 0° instellen


**NL**
**9FL Vrijloopfunctie instellen**

Spanning (24 V DC gestabiliseerd) inschakelen.  
 Deur tot de max. openingshoek openen. De deur is nu door de vrijloopfunctie vrij beweegbaar.  
 Deur geopend laten.

**10FL Functionaliteitstest**

Stroomtoevoer via onderbrekerschakelaar (bijv. DORMA HT) of centrale voeding onderbreken ①.  
 De vastzinrichting wordt stroomloos geschakeld en de deur wordt gesloten ②.

**11 Öffnungsbegrenzung einstellen**

De openingsbegrenzing voorkomt dat een normaal geopende deur tegen aanliggende wanden stoot.  
 Deze is geen overbelastingsbeveiliging en dient doorgaans niet ter vervanging van de deurbuffer. Openingsbegrenzing instelbaar tussen 80° en max. 120°.

**OPELEVERINGSTEST EN ONDERHOUD**

 Circulaire inzake het gebruik van vastzinrichtingen.

**OVERIGE INSTRUCTIES**

 Circulaire inzake het gebruik van vastzinrichtingen.

 EN 14600 Anhang C

 Richtlijnen voor vastzinrichtingen van het Institut für Bautechnik, Berlijn.

**NOTICE DE MONTAGE****Caractéristiques techniques ITS 96 FL**

Tension de fonctionnement: 24 V DC ±15%  
 Puissance absorbée: env. 3 W  
 Durée de maintien en action: 100 % ED  
 La commande a lieu via la centrale incendie externe (par exemple DORMA RMZ).

**Indication:** Conformément aux directives relatives aux systèmes d'arrêt de l'Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, tout dispositif d'asservissement doit pouvoir également être déclenché à la main.

**Si des ferme-porte avec fonction débrayage sont utilisés, un déclencheur doit être utilisé à cet effet.**

Le déclencheur manuel utilisé (par exemple DORMA HT) doit être rouge et porter l'inscription « fermer porte ». Le déclencheur doit toujours se trouver à proximité directe de la porte et ne doit pas être caché par celle-ci quand elle est asservie.

**Préparation à la pose**

- Préparer le vantail et le châssis conformément au schéma coté.
- Pour l'asservissement électromécanique (ITS 96 FL), activer l'alimentation électrique de la centrale incendie. Entre le vantail et le châssis de porte, le passe-câble DORMA KÜ ou la spirale de câble DORMA KS peuvent être utilisés.

**1** Placer la glissière dans l'évidement et la visser.  
**1FL**

**2** Placer le ferme-porte dans le vantail et le fixer.

**2FL** Brancher le câble d'alimentation électrique (24 V c.c. de la centrale incendie).  
 Placer le ferme-porte dans le vantail et le fixer.

**⚠ Poser l'appareil de manière à ce que l'unité magnétique ne soit pas en contact avec le bord de l'évidement.**  
**Veiller à ce que les câbles ne soient pas endommagés.**

**3** Fermer la soupape 120°-0°. Poser le levier de ferme-porte.  
**3FL**

**⚠ Veiller à la position correcte du carré dans le levier. Ce n'est qu'ainsi qu'un fonctionnement sans problème du ferme-porte peut être garanti.**

Tourner le levier de ferme-porte d'env. 30°.

**4** Retirer le levier et le reposer décalé de 90°.  
**4FL**

**5** Relier le levier de ferme-porte avec le ferme-porte et l'élément coulissant.  
**5FL**

**⚠ Utiliser uniquement la vis indesserrable fournie. Si cette vis est desserrée en cas de réparation ou d'entretien, elle doit être remplacée par une vis indesserrable neuve.**

**6** Régler la vitesse de fermeture 120°-0°.  
**6FL**

**7** Régler la force de fermeture.  
**7FL**

**8** Régler l'à-coup final 7°- 0°..  
**8FL**


**9FL Régler la fonction débrayage**

Activer la tension (24 V c.c. de la centrale incendie). Ouvrir la porte jusqu'à l'angle d'ouverture max. La porte peut à présent être déplacée librement via la fonction débrayage. Laisser la porte ouverte.

**10FL Contrôle des fonctions**

Coupler 'alimentation électrique avec le déclencheur manuel (par exemple DORMA HT) ①. Le courant du dispositif d'asservissement est coupé et la porte est fermée ②.

**11 Réglage de la limitation d'ouverture**

**11FL** La butée de limitation à l'ouverture réduit considérablement les risques d'endommagement du mur ou de la porte en ouverture normale. La butée de limitation à l'ouverture ne remplace pas le butoir de porte. Butée de limitation à l'ouverture. Réglable entre 80o et 120o maximum.

**RECEPTION ET ENTRETIEN ITS 96 FL**

 Fiche technique relative à l'emploi de systèmes d'arrêt

**AUTRES INDICATIONS**

 Fiche technique relative à l'emploi de systèmes d'arrêt.

 EN 14600 Annexe C

 Directives relatives aux systèmes d'arrêt de l'Institut für Bautechnik, Berlin.