

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 – BPR – 0093

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 –93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Obentürschließer GROOM GR200 EN 2 / 3 / 4 / 5

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf für Drehflügeltüren gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht durch

FERMETURES GROOM

BP 256 – ZL de l´Aumallerie - Javené

F-35300 Fougères

und hergestellt durch

Herstellwerk DO 2.20

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

DIN EN 1154: 2003 - 04

die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.09.2006 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Dortmund, 11.09.2006



Dipl.-Phys. Karrenberg
Leiter der Zertifizierungsstelle

Türschließer:	<i>GROOM</i>
Typenbezeichnung / type :	GROOM GR 200 EN 2 / 3 / 4 / 5
Beschreibung /description :	Zahntrieb–Obentürschließer mit Ventil einstellbarer Öffnungsdämpfung, 1. und 2. Schließbereich. Endschlagfunktion über Gestängeposition einstellbar. Türschließergröße (Schließmoment) über Montageposition des Türschließers und über die Scharnierposition in fixen Türschließergrößen einstellbar.
Gestänge / arm :	Scherengestänge
Anschlagart / installation :	Normalmontage mittels Montageplatte auf der Bandseite der Tür gemäß Beiblatt 1 zu DIN EN 1154.
Größe / size :	Türschließergröße EN 2 / 3 / 4 / 5
Klassifikation / classification :	EN 1154 4 8 2/3/4 1 1 4 EN 1154 3 8 5 1 1 4
Bemerkungen / remarks :	Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Türschließmittel mindestens auf Türschließer – Größe EN 3 eingestellt werden.

