Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432-CPR-00026-53

Version 01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukten-verordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Bodentürschließer BTS 84

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf für 1- und 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 2.5

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.02.2020 ausgestellt und bleibt bis zum 11.02.2025 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 11.02.2020

Materialprüfungsamt MPA NRW 46 Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-01

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	„BTS 84“
Beschreibung :	Boden-Türschließer mit hydraulischer Dämpfung zweitem Schließbereich und fester Größe.
Größe :	EN 3
Klassifikation / Anschlagart:	3 8 3 1 1 4
Herstellwerk :	DO 2.5
Bemerkungen :	

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*5.2.1 Allgemeines*	*bestanden*
	5.2.3 Schließmoment	*bestanden (Größe 3)*
	5.2.4 Öffnungsmoment	*bestanden (Größe 3)*
	5.2.5 Wirkungsgrad	*bestanden (Größe 3)*
	5.2.6 Schließzeit	*bestanden (Größe 3)*
	5.2.7 Öffnungswinkel	*bestanden (Klasse 3)*
	5.2.8 Überlastverhalten	*bestanden (Größe 3)*
	5.2.9 Temperaturabhängigkeit	*bestanden (Größe 3)*
	5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	*bestanden*
	5.2.11 Beschädigung	*bestanden*
	5.2.12 Endschlagregulierung	*nicht zutreffend*
	5.2.13 Öffnungsdämpfung	*nicht zutreffend*
	5.2.14 Schließzeitverzögerung	*nicht zutreffend*
	5.2.15 einstellbare Schließkraft	*nicht zutreffend*
	5.2.16 Spiel in der Nulllage	*bestanden (Größe 3)*
	5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	*Klasse 1: bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion*	*Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden*
	5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.*

Typenbezeichnung :	„BTS 84“
Beschreibung :	Boden-Türschließer mit hydraulischer Dämpfung zweitem Schließbereich und fester Größe.
Größe :	EN 4
Klassifikation / Anschlagart:	3 8 4 1 1 4
Herstellwerk :	DO 2.5
Bemerkungen :	

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*5.2.1 Allgemeines*	*bestanden*
	5.2.3 Schließmoment	*bestanden (Größe 4)*
	5.2.4 Öffnungsmoment	*bestanden (Größe 4)*
	5.2.5 Wirkungsgrad	*bestanden (Größe 4)*
	5.2.6 Schließzeit	*bestanden (Größe 4)*
	5.2.7 Öffnungswinkel	*bestanden (Klasse 3)*
	5.2.8 Überlastverhalten	*bestanden (Größe 4)*
	5.2.9 Temperaturabhängigkeit	*bestanden (Größe 4)*
	5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	*bestanden*
	5.2.11 Beschädigung	*bestanden*
	5.2.12 Endschlagregulierung	*nicht zutreffend*
	5.2.13 Öffnungsdämpfung	*nicht zutreffend*
	5.2.14 Schließzeitverzögerung	*nicht zutreffend*
	5.2.15 einstellbare Schließkraft	*nicht zutreffend*
	5.2.16 Spiel in der Nulllage	*bestanden (Größe 4)*
	5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	*Klasse 1: bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion*	*Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden*
	5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.*