

# PRÜFZERTIFIKAT

## Nr. 120004045.10

Aufgrund der in der anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Elektrische Arbeitsstromtüröffner der Produktfamilien:

**DORMA Fire 447**

und

**DORMA Smoke 447**

der Firma

DORMA GmbH & Co. KG  
DORMA Platz 1  
D-58256 Ennepetal

Mit den Anforderungen der europäischen Norm:

DIN EN 14846: 2008-11  
Schlösser und Baubeschläge; Schlösser –  
Elektromechanische Schlösser und Schließbleche -  
Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung  
EN 14846:2008

Übereinstimmen und wie  
nebenstehend klassifiziert  
werden können

**DORMA Fire 447**

2	S	8	E	0	L	2	0/1*)	3
---	---	---	---	---	---	---	-------	---


\*) nur bei Variante RR

**DORMA Smoke 447**

2	S	8	A	0	L	2	0/1*)	3
---	---	---	---	---	---	---	-------	---

\*) nur bei Variante RR

Dortmund, den 14.09.2012  
Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen  
Prüfstellenleiter



DIESES PRÜFZERTIFIKAT UMFASST 1 SEITE