

Høj risiko* Når en stor del af brugerne er syge, ældre, handicappede eller små børn, skal al kontakt mellem dørbbladene/dørsættet og brugeren betragtes som værende behæftet med risiko. Gælder alle automatiske døre, som ikke opfylder Low Energy-niveau. (Begrænsninger af hastighed, vægt og masse i bevægelse).

Lav risiko** Hvis brugeren ikke er som beskrevet ovenfor, og der anvendes Low Energy-dørautomatik

Dør ID/stedsangivelse


.....

- Høj risiko
 Lav risiko

Automatikmodel

ED 100/250 LE ED 100/250 FE ED 200

.....



* Område A og B skal beskyttes med sikkerhedssensorer. Øvrige punkter sikres særskilt efter behov/sikkerhedsrisiko.

** Low Energy-automatik kan i mange tilfælde anvendes uden sikkerhedssensorer.

Valgte sikkerhedsforanstaltninger

Risiko	Beskyttende afdækning	Barrierer	Forhindringer	Sikkerhedssensorer	Low Energy-niveau	Signatur
A Klemme/klippe						
B Tryk-/klemningsfare						
C Klemme/klippe						
D Tryk-/klemningsfare						
E Tryk-/klemningsfare						

Kommentarer

.....

Dato

Leverandør

Kunde

.....