

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 451.323.05

Uitgegeven op: 25-02-2021



Certificaathouder

dormakaba Nederland BV
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
T: +31 (0)883 523 333
E: info.nl@dormakaba.com
I: www.dormakaba.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

euro-profielcilinder

geleverd onder logo / merk:

dormakaba

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

ExperTcrossSKG***dubbel

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

dormakaba Nederland BV
Nummer: 451.323.05

blad 2 van 2

1. PRODUCT
euro-profielcilinder

PRODUCTSOORT
cilinder

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: dubbel
Systeem: verticaal sleutelkanaal
huis met stalen brug
minimaal 10 en maximaal 20 mechanisch bediende stiftparen in 4 rijen +
2 separate stiftparen t.b.v. de magneet in de sleutel
Materiaal: cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen
Afmeting: 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm
Bevestiging: 1 stalen bout M5, lengte \geq doornmaat slot + 10 mm
Geschikt voor toepassing: in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: UM_crk-west202002_multi

4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
