Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432-CPR-00026-90

Version 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukten-verordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Obentürschließer TS 98 XEA

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf für 1- und 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 2.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12.07.2017 ausgestellt und bleibt bis zum 12.07.2022 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 25.10.2021

Materialprüfungsamt MPA NRW 46 Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) T. Wilms
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n). Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00026-90 Version 01 vom 12.07.2017

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-00

Produkt

Typenbezeichnung :	„TS 98 XEA“
Beschreibung :	Oben-Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf
Gestänge :	Gleitschiene
Anschlagart(en) :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage) Kopfmontage auf der Öffnungsseite der Tür Türblattmontage auf der Schließseite der Tür
Größe :	1-6
Klassifikation / Anschlagart:	4 8 1-6 1 1 4 Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage) 4 8 1-6 1 1 4 Kopfmontage auf der Öffnungsseite der Tür 3 8 1-6 1 1 4 Türblattmontage auf der Schließseite der Tür
Herstellwerk :	DO 2.1
Bemerkungen :	mit Montageplatte oder Brandschutzmontageplatte

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*5.2.1 Allgemeines*	*bestanden*
	5.2.3 Schließmoment	*bestanden (Größe 1-6)*
	5.2.4 Öffnungsmoment	*bestanden (Größe 1-6)*
	5.2.5 Wirkungsgrad	*bestanden (Größe 1-6)*
	5.2.6 Schließzeit	*bestanden (Größe 1-6)*
	5.2.7 Öffnungswinkel	
	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür	*bestanden (Klasse 4)*
	Kopfmontage auf der Öffnungsseite der Tür	*bestanden (Klasse 4)*
	Türblattmontage auf der Schließseite der Tür	*bestanden (Klasse 3)*
	5.2.8 Überlastverhalten	*bestanden(Größe 1-6)*
	5.2.9 Temperaturabhängigkeit	*bestanden*
	5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	*bestanden*
	5.2.11 Beschädigung	*bestanden*
	5.2.12 Endschlagregulierung	*bestanden*
	5.2.13 Öffnungsdämpfung	*bestanden*
	5.2.14 Schließzeitverzögerung	*bestanden*
	5.2.15 einstellbare Schließkraft	*bestanden*
	5.2.16 Spiel in der Nulllage	*nicht zutreffend*
	5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	*Klasse 1: bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion*	*Klasse 8 (500000 Zyklen): bestanden*
	5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.*

Produkt

Typenbezeichnung :	„TS 98 XEA“
Beschreibung :	Oben-Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf
Gestänge :	Gleitschiene
Anschlagart(en) :	Kopfmontage auf der Schließseite der Tür
Größe :	1-5
Klassifikation / Anschlagart:	4 8 1-5 1 1 4 Kopfmontage auf der Schließseite der Tür
Herstellwerk :	DO 2.1
Bemerkungen :	mit Montageplatte oder Brandschutzmontageplatte

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*5.2.1 Allgemeines*	*bestanden*
	5.2.3 Schließmoment	*bestanden (Größe 1-5)*
	5.2.4 Öffnungsmoment	*bestanden (Größe 1-5)*
	5.2.5 Wirkungsgrad	*bestanden (Größe 1-5)*
	5.2.6 Schließzeit	*bestanden (Größe 1-5)*
	5.2.7 Öffnungswinkel	*bestanden (Klasse 4)*
	5.2.8 Überlastverhalten	*bestanden (Größe 1-5)*
	5.2.9 Temperaturabhängigkeit	*bestanden*
	5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	*bestanden*
	5.2.11 Beschädigung	*bestanden*
	5.2.12 Endschlagregulierung	*bestanden*
	5.2.13 Öffnungsdämpfung	*bestanden*
	5.2.14 Schließzeitverzögerung	*bestanden*
	5.2.15 einstellbare Schließkraft	*bestanden*
	5.2.16 Spiel in der Nulllage	*nicht zutreffend*
	5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	*Klasse 1: bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion*	*Klasse 8 (500000 Zyklen): bestanden*
	5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
	5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.*